

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas



VEI Klaipėdos teritorinio skyriaus skyriaus vadovas
2018m. spalio

TVIRTINU

UAB Tauragės šilumos tinklai
L.e.p. direktorius
A. Arcišauskas
2018m. spalio



UAB Tauragės šilumos tinklai Beržės, Aerodromo, Tarailių ir Eičių katilinių, dirbančių pagal temperatūrinį grafiką 95/70° C (patalpų - 18°C)

2018/2019 m. šildymo sezono

TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS
(Pastato šilumos punkto įvade)

Lauko oro T °C	Termofikacinio vandens temperatūra)	
	Paduodama T1 °C	Grijtama T2 °C
10	70	40
8	70	40
7	70	40
6	70	40
5	70	40
4	70	40
3	70	40
2	70	40
1	70	40
0	70	40
-1	71	40
-2	72	40
-3	72	41
-4	73	42
-5	75	43
-6	76	44
-7	78	45
-8	79	46
-9	81	47
-10	83	48
-11	84	49
-12	85	51
-13	86	52
-14	87	53
-15	89	54
-16	91	54
-17	92	54
-18	93	54
-19	94	54
-20	94	54
-21	94	54

Pastaba: 1. Leidžiami temperatūrų nukrypimai Tpad. (+/- 5°C);
Pastato karšto vandens sistemoje temperatūra turi būti 50-60°C; (HN24:2003 "Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai")

2. Nešildymo sezono laiktariu Tpad 65°C, Tgrįž 40°C

L.e.p. direktorius

A. Arcišauskas

Tauragės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
savivalduotojas

SLIDERINTAS
Tauragės rajono savivaldybės
administracijos DIREKTORIUS
M.Petraitis 2018m. spalio d.



TVIRTINU:
UAB Tauragės šilumos tinklai
L.e.p. direktorius
A.Arcišauskas
2018m. spalio d.



**UAB Tauragės šilumos tinklai Dvaro katilinės dirbančios pagal
temperatūrinį grafiką 80/50 °C (patalpų - 18°C);
2018/2019 m. šildymo sezono**

TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS
(Pastato šilumos punkto įvade)

Lauko oro T °C	Termofikacinio vandens temperatūra	
	Paduodama T1 °C	Grįžtama T2 °C
10	50	38
8	50	38
7	50	38
6	50	38
5	52	38
4	52	38
3	54	38
2	56	38
1	58	40
0	60	41
-1	61	41
-2	62	41
-3	63	42
-4	64	42
-5	65	43
-6	66	44
-7	67	45
-8	67	46
-9	68	47
-10	69	48
-11	70	49
-12	71	50
-13	72	50
-14	73	51
-15	75	53
-16	78	54
-17	79	54
-18	80	54
-19	80	55
-20	80	55
-21	80	55

Pastaba: 1.Leidžiami temperatūrų nukrypimai Tpad. (+/- 5°C);

L.e.p. direktorius

A.Arcišauskas