











**PASTABA:**  
 Ant pastato montuojama aktyvioji žaibosauga sumontuojant aktyviojo žaibolaidžio galvutę ant 2m aukščio stovo su ne mažesniu kaip 26m apsaugos spinduliu. Prijungimui prie žemintilio turi būti įrengti mažiausiai 2 nusileidimai. Nusileidimo nuo stogo vietoje plieno viela D8mm viela atvirai virš rekonstruojamos sienos dangos per išardomą jungtį ant pastato sienos sujungiama su cinkuota plieno juosta 40x4mm klojama po žeme, kuri neišardoma jungtimi jungiama su giluminiliu žemintilvu. Giluminis žemintimas kalamas 1m atstumu nuo pastato pamatų. Cinkuota plieno juosta klojama 0,5m gyvyje. Žemintimo įrenginio varža stovės sklidimui neturi viršyti 10Ω. Esant didesnei žemintimo varžai sukalti papildomus elektrodus. Nusileidimų nuo pastato stogo vietas tiksliuoti darbu metu.

Žemintimo laidininkus 2m nuo žemės paviršiaus turi būti įverti į apsauganį PVC A1 degumo klasės vamzdį. Visos ant stogo esančios metalinės konstrukcijos (laiptai, turėklai, stovai) turi būti sujungti su žaibosaugos kontūru. Potencialui išlyginti turi būti žemintilos visos statybinės konstrukcijos, visi stacionarus metaliniai vamzdžiai. Būtna garantuoti nepertraukiamą metalinių konstrukcijų ant stogo elektrinį sujungimą su žaibo priėmikliais bei žemintiliais.

**SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI**

- Aktyviojo žaibolaidžio galvutė ant 2m aukščio stiebo su 27m apsaugos zona (Galactive2 arba analogas)
- Žaibosaugos kontūro nusileidimas nuo stogo siena
- Žemintimo kontūro elektrodas L=9m, D20mm
- Žemintilio horizontaliai juosta iš 40x4mm cinkuota plieninė juosta.
- Plieninė cinkuota arba aliumininė viela D8mm tvirtinama prie stogo ir užtikrinant jo sandarumą

0		2020 11		Statybos leidimui	
Laida		išleidimo data		Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.		UAB INŽINERINGAS		Sfatino projekto pavadinimas GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO ATEITIES TAKAS 22 TAURAGĖJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS	
3135		PV Andrius Kazlauskas		Tomo pavadinimas Vidaus elektros tinklai. Žaibosauga	
		Jonavos g. 260, Kaunas el.p. info@rgsauga.lt www.rgsauga.lt		Dokumento pavadinimas <b>STOGO PLANAS SU ŽAIBOSAUGA</b>	
		15348			
Užsakovas		UAB "Tauragės šilumos tinklai"		Dokumento žymuo 2020-CP0137646-1-TDP-E-B.04	
LT				LAPAS LAPŲ 1 1	