

**UAB Tauragės šilumos tinklų paskutinių 3 kalendorinių metų fiksuotas
vidutinis metinis galios poreikis ir metinis maksimalus galios poreikis
šilumos perdavimo sistemose.**

Metai	Vidutinis valandinis galios poreikis, MW				
	Beržės katilinė	Tarailių katilinė	Aerodromo katilinė	Eičių gyvenvietės katilinė	Dvaro katilinė
2022	6,64	0,38	0,36	0,15	0,09
2023	6,25	0,35	0,39	0,13	0,08
2024	6,47	0,33	0,39	0,14	0,1

Metai	Maksimalus valandinis galios poreikis, MW				
	Beržės katilinė	Tarailių katilinė	Aerodromo katilinė	Eičių gyvenvietės katilinė	Dvaro katilinė
2022	15,36	0,98	1,18	0,35	0,24
2023	13,73	0,76	1,09	0,32	0,27
2024	14,6	0,7	0,94	0,35	0,26