

Ūkio subjektas: UAB Tauragės šilumos tinklai

Ataskaitinis laikotarpis: -

Šilumos gamybos įrenginių galios ataskaita

Eil. Nr.		Rodikliai	Mato vnt.	Šilumos gamybos veikla
1		2	3	4
1.	QC, HG, i	Šilumos gamybos įrenginių vidutinė valandos galia*	MW	37,0000
1.1.		<i>iš to sk. kogeneracinių jėgainių vidutinė valandos galia</i>	<i>MW</i>	
2.		Per paskutinius 3 metus užfiksuota maksimali šilumos perdavimo tinklo šilumos vidutinė valandos galia	MW	21,0000
3.		Rezervinę galią užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių galia	MW	29,0000

Pastabos:

* Ūkio subjekto šilumos gamybos įrenginių vidutinė valandos galia, kuri turi atitikti per paskutinius 3 metus užfiksuotos maksimalios šilumos perdavimo tinklo šilumos vidutinės valandos galios ir rezervinę galią užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių galios sumą. Jei ūkio subjektas turi nepakankamus šilumos gamybos pajėgumus užtikrinti visą per paskutinius 3 metus užfiksuotą maksimalų šilumos perdavimo tinklo šilumos vidutinį valandos galios poreikį, tai toks ūkio subjektas turi nurodyti tik savo turimų veikiančių šilumos gamybos įrenginių galią. Ūkio subjektas turi vertinti kiekvieną centralizuoto šilumos tiekimo (toliau - CŠT) sistemą atskirai ir laukelyje nurodyti visų CŠT sistemų suminį rezultatą. Rezervinės galios užtikrinimui ūkio subjektui leidžiama priskirti galios kiekį, atitinkantį konkrečioje sistemoje esančio didžiausio katilo galią, tačiau ne didesnę kaip 30 proc. maksimalios vidutinės valandos galios CŠT sistemoje užfiksuotos per paskutinius 3 metus. Jei CŠT sistemoje rezervinei galiai užtikrinti yra naudojamas tik vienas katilas, tokiu atveju katilo galia gali viršyti 30 proc. maksimalios vidutinės valandos galios CŠT sistemoje kiekį, užfiksuotą per paskutinius 3 metus.