

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TAURAGĖS ŠILUMOS
TINKLAI

TVIRTINU:

Šilumos gamybos
tarnybos vadovas
A. Arcišauskas

.....
2016m.....mėn.....d.

Tauragės miesto vandens šilumos tinklų slėgių lentelė
2016/2017 metų sezonui

| Sezonas | Slėgis (bar) | | Orientacinis cirkuliuojančio vandens kiekis (m ³ /h) |
|--------------|--------------|-----------|--|
| | Paduodamas | Grįžtamas | |
| Šildymo BRK | 6,0 | 2,0 | 200-700 |
| Vasaros(BRK) | 3,5 | 2,2 | 40-150 |

- Pastabos:** 1. Leidžiami nukrypimai: slėgis +0,2(bar), -0,5(bar)
2. Keičiant prijungimų vartotojų skaičių, cirkuliuojančio vandens kiekis atitinkamai keičiasi.
3. Vasaros sezono metu cirkuliuojančio vandens kiekis nepastovus

Katilų eksploatavimo grupės vadovas



Jonas Gavėnia